

Technické parametry odběrného místa

mezi smluvními stranami

se sídlem
(dále jen „dodavatel“)
a

TEPLO BRUNTÁL a.s.
Bruntál, Šmilovského 659/6, PSČ 792 01

se sídlem:

Bytové družstvo Jiráskova 3, Bruntál
Jiráskova 1626/3, 79201 Bruntál

(dále jen „odběratel“)

pro odběrná místa:

| | |
|--|-------------|
| Název | Jiráskova 3 |
| Místo předání ÚT | |
| Místo předání TV | |
| Úroveň předání: | |
| Místo měření TV: | |
| Místo měření ÚT: | |
| Teplonosné médium: | |
| Tlak: | |
| Výkon | |
| Odběr TV | |
| Teplota TV v souladu s vyhláškou č.: | |
| Odběr doplňkové vody: | |
| Teplotní křivka | |

Teplotní diagram – orientační teplotní křivky

| venkovní teplota | | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -8 | -15 | -20 |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| křivka I | °C | 36 | 37 | 41 | 44 | 50 | 56 | 62 | 64 |
| křivka II | °C | 36 | 39 | 43 | 48 | 54 | 60 | 65 | 70 |
| křivka III | °C | 36 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 68 | 72 |
| křivka IV | °C | 40 | 44 | 50 | 56 | 62 | 66 | 68 | 72 |

Na základě písemné žádosti všech odběratelů z domovní předávací stanice lze křivku změnit.

Dodavatel se zavazuje zajistit v topném období s ohledem na výši venkovní teploty takovou teplotu teplonosného média, jak je uvedeno v teplotním diagramu (ekvitemní regulace).

Dodavatel se zavazuje dodávat tepelnou energii pro vytápění mimo otopné období (tj. v období 1.6. – 31.8.), vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

V Bruntále dne:

Z dodavatele

.....

[Redacted signature]

V Bruntále dne:

Za odběratele

.....

[Redacted signature]