

Zpráva z prohlídky domu nám. Krále Jiřího 3 v Chebu

Úvod:

V rámci rekonstrukce střešní krytiny bylo provedeno technického posouzení stavu vikýřů a komínových těles na domě nám. Krále Jiřího 492/3, Cheb.

Prohlídku provedli:

za investora - p. M. Rous

za dodavatele – p. M. Adam

Dne: 14.09.2017 v 10 hodin

Zjištěný stav:

Jedná se o třípodlažní budovu. Stávající střecha je sedlová jednoplášťová z keramické krytiny. Demontovaná je střešní krytina. Bylo zjištěno, že konstrukce vikýřů a bednění je plošně degradované a uhnílé. Dále při prohlídce byla zjištěná degradovaná omítka a nekvalitně opravované hlavy komínů.



Závěr:

- 1) Zhotovitel navrhuje provést výměnu 8 ks replik pultových vikýřů. Dále navrhuje provést kompletní opravu komínů včetně hlav.
- 2) Zhotovitel dodá cenovou nabídku na výměnu a bude proveden dodatek ke smlouvě o dílo s prodloužením termínu dokončení.

V Chebu dne 14.09.2017

Vypracoval: p. M. Rous a p. M. Adam